DEKRA Testing & Inspection GmbH

DEKRA

Prüfzertifikat
examination certificate

172094181-04
Registrierungsnummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Wasserversorgung - Einsatz in Betriebs- und Löschwasseranlagen
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	GEP Industrie-Systeme GmbH Brückenstraße 11 D-08297 Zwönitz
Produktart ***product category***	Trinkwasser-Trennstation
Modell ***model***	Serie 300 Serie MAX
Produktbezeichnung ***product description***	Zusatzmodul: Pumpen-Notentwässerung
Prüfgrundlagen ***basis of type examination***	DIN 1986 DIN EN 12056 DIN 1988 DIN VDE 0100 DIN VDE 660 Teil 500 und ff. DIN VDE 60439 DIN EN 60204

Zertifikat

Kurzbericht
short report

Für das Zusatzmodul Pumpen-Notentwässerung in Verbindung mit den Trinkwasser-Trennstationen der Gerätefamilien 300 und MAX wurde der Funktions- und Eignungsnachweis nach vorstehendem Normenwerk erbracht.
Die Pumpen-Notentwässerung ist als technisch gleichwertig zu den Anforderungen aus vorstehendem Normenwerk zur Gestaltung eines überflutungssicheren Aufstellungsraumes alternativ zur Verwendung einer Hebeanlage anzusehen.
Für das Zusatzmodul Pumpen-Notentwässerung in Verbindung mit den Trinkwasser- Trennstationen der Gerätefamilien 300 und MAX wurde das abgebildete DEKRA Siegel, entsprechend den AGB DEKRA Siegel, erteilt.

Zwickau, 16.01.2009
Ort, Datum

Unterschrift

DEKRA NORISKO Industrial