

DEKRA Testing & Inspection GmbH Olzmannstr. 22 08060 Zwickau

GEP Industriesysteme GmbH
Brückenstraße 11

D-08297 Zwönitz

DEKRA Testing & Inspection GmbH

Olzmannstr. 22
D-08060 Zwickau
Telefon 0375.50 83-211
Telefax 0375.50 83-210

Ansprechpartner:

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Koschitzki
Telefon 0375.50 83-214
Mobil 0160.97 20 49 70
E-Mail thomas.koschitzki@dekra.com

Gutachterliche Stellungnahme

Gegenstand der Beurteilung: Trinkwassertrennstation Gerätefamilie Typ 300 und MAX zur Anwendung in Sprinkleranlagen nach NFPA 13

Auftragsnummer / Aktenzeichen: 172094181-07

Auftraggeber: GEP Industrie-Systeme GmbH
Brückenstraße 11
D-08297 Zwönitz

Auftragsdatum: 18.06.2009

Teilnehmer: -

Sachverständiger: Dipl.-Ing. (FH) Thomas Koschitzki

Der Einsatz der Trinkwassertrennstation der GEP Industrie-Systeme GmbH, der Baureihen 300 und MAX, in Verbindung mit Löschanlagen nach NFPA 13 ist zulässig. Die Wirksamkeit und Betriebssicherheit der Löschanlage nach NFPA 13 ist, unter Beachtung der Anschlussbedingungen für die Trinkwassertrennstation, gegeben.

© Alle Rechte vorbehalten. Dieses Gutachten darf ohne Zustimmung weder reproduziert noch auszugsweise verwendet werden.


Unterschrift



Datum: 22.06.2009